



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
Камешкирского района

ул. Гагарина, 17а, с. Русский Камешкир,
Пензенская область, 442450



Директору Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад № 2 с. Русский
Камешкир Камешкирского района

Гоголевой И.С.

442450, ул. Лермонтова, д. 7,
с. Русский Камешкир, Камешкирский
район, Пензенская область

21-02-2025/Прдп135-25-20560015

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства

Прокуратурой Камешкирского района Пензенской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности МБДОУ ДС № 2 Камешкирского района, расположенной по адресу: Пензенская область, Камешкирский район, с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова, д. 7.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей являются: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Согласно пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273 – ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (далее - Закон № 69-ФЗ) пожарная

АД № 013355

68.17
05.04.2025

Прокуратура Камешкирского района
Пензенской области
№ 21-02-2025/Прдп135-25-20560015

безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Статьей 21 Закона № 69-ФЗ предусмотрено, что меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Согласно статье 37 Закона № 69-ФЗ руководители организаций обязаны, в том числе соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установлены общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Так, в ходе проверки в МБДОУ ДС № 2 с. Русский Камешкир установлено, что в нарушение п. 26 Правил запор (замок) на двери эвакуационного выхода из помещения прачечной не обеспечен возможностью его свободного открывания изнутри без ключа.

Причинами и условиями выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение ответственными должностными лицами МБДОУ ДС № 2 с. Русский Камешкир своих обязанностей, а также ненадлежащий контроль за их деятельностью со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Камешкирского района Пензенской области, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений законов, причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях федерального законодательства.


3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Камешкирского района Пензенской области в месячный срок в письменной форме.

4. О дне и времени рассмотрения представления письменно уведомить прокуратуру района.

Прокурор района
советник юстиции



Р.Р. Абубекеров



Прокурору Камешкирского района
Пензенской области
советнику юстиции
Р.Р. Абубекерову

Заведующей МБДОУ детским садом №2
с.Р.Камешкир И.С.Гоголевой

Ответ на представление № 21-02-2025/Прдп135-25-20560015 от 25.04.2025г.

Ваше представление от 25.04.2025г. №21-02-2025/Прдп135-25-20560015 об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности рассмотрено с участием представителя прокуратуры Камешкирского района.

Приняты меры к устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих, а именно:

1. Запор (замок) на двери эвакуационного выхода из помещения прачечной заменен и обеспечивает возможность его свободного открытия изнутри без ключа.
2. Виновное лицо - завхоз Расторгуева О.В., привлечено к дисциплинарной ответственности.

В целях недопущения повторных нарушений сотрудниками МБДОУ детского сада №2 с.Р.Камешкир изучены положения федерального законодательства в указанной сфере.

Приложение: копии документов на 1 л.

Заведующая МБДОУ детским садом
с.Р.Камешкир:



И.С.Гоголева

ПРОКУРАТУРА
Камешкирского района
442450, с. Русский Камешкир
ул. Гагарина, 17 А

19.05.2025